

V. Contrôle des équipements de la station

Bouches de dépotages

Y a t'il un bouchon obturant chaque bouche?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Les bouchons sont-ils étanches?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Les bouches de dépotages sont-elles situées dans un regard?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Les bouches de dépotages sont-elles situées au niveau du sol (piste de dépotage) ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Y a t'il de l'eau dans le regard ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
La plaque donnant accès à ces regard est elle cadénassée?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Les bouches de dépotages sont-elles cadénassées?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
La nature des carburants est elle indiquée sur chaque bouche?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Les bouches comportent-elles les couleurs conventionnelles des carburants?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Le volume des cuves associées à chaque bouche est-il mentionnée sur la bouche?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

Trou d'homme

Les systèmes de jaugeages sont-ils des systèmes jauges tirelires avec clapet?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Si non, les orifices de puits de jauges peuvent-ils être obturés de manière étanche par les règles de jaugeages (joints étanches)?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Y a t'il de l'eau dans le regard donnant accès aux trous d'homme ou les trous d'hommes sont-ils immergés dans l'eau?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

Cuves enterrées

Les cuves sont à double ou simple enveloppe	<input type="checkbox"/> simple	<input type="checkbox"/> double
Si les cuves sont doubles enveloppes, le système de détection de fuite est-il contrôlé périodiquement?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Si les cuves sont double enveloppe, le niveau du liquide antigél qui circule entre les doubles parois est-il maintenu à niveau dans le réservoir?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Si les cuves sont simple enveloppe, date de la dernière mise en épreuve des cuves ?		
Date du dernier nettoyage des cuves ?		
La station relève-t-elle les pieds d'eau à la pâte et selon quelle fréquence?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non